EDILTERMICA
Di Marcello Noviello

RAPPORTO DI INTERVENTO

RAPPORTO N.	92B	DEL	22/07/2026
N. RICHIESTA	TELEFONICA	DATA	22/07/2026

DATI CLIENTE

DENOMINAZIONE	IST. 2000 PROFILATTICO	REPARTO	PALAZZINA N. 6
REFERENTE	GEOM. A. NUZZELLO	PIANO	1°
VIA	VIA TORREBIANCA Nr. 20	RIFERIMENTO NR.	
CITTA'	FOGGIA CAP 71121	TIPO INTERVENTO:	☐ MANUTENZIONE ORDINARIA
TELEFONO	/		☒ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAIL	/		☐ MANUTENZIONE A GUASTO/SU CHIAMATA

TIPO IMPIANTO

☒ SPLIT SISTEM ☐ VENTILCONVETTORI ☐ UTA ☐ PDC/CHILLER ☐ CANALIZZATO ☐ IBRIDO

☐ CALDAIA MURALE ☐ CENTRALE TERMICA ☐ SOLARE ☐ SANIFICAZIONE AMBIENTI ☐ ALTRO IMPIANTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOSTITUZIONE COIBENTAZIONE AMMALORATA TUBAZIONE GAS/LIQUIDO CONDIZIONATORE DI TIPO A CASSETTA.
FORNITURA DI CIRCA 2MT X 2TUBI GUAINE ISOLANTE A CELLULE CHIUSE SP. 13MM., MARCA TIPO ARMAFLEX E MATERIALI DI TENUTA.

ORE LAVORATIVE

Operaio	Ora inizio	Ora fine	Totale ore
ROBERTO PERILLI	16:30	17:30	1
MARCO NUZZELLO	16:30	17:30	1

MATERIALI UTILIZZATI

Q.ta	descrizione	Q.ta	descrizione
4	MT GUAINA ISOLANTE		

IL RESPONSABILE EDILTERMICA (timbro e firma)	NUMERO E TIPO DI AUTORIZZAZIONE	VISTO RESPONSABILE (timbro e firma)
EDILTERMICA di Marcello Noviello Vendita e Assistenza Caldaie e Climatizzazione Viale Giotto, 162 - 71121 FOGGIA Tel./Fax 0881/711800 Cell. 338.2340121 C.F. MVLMCL72D04 D643N P.IVA 03538300710		X

Nome e Cognome del responsabile incaricato:	DATA AUTORIZZAZIONE:	Nome e Cognome del responsabile:
ROBERTO PERILLI		X

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali, le informazioni e i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento dei lavori a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto, 162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA 03538300710

Informazioni di contatto
Referente: Marcello Noviello
Tel.+39 0881 711800 cel.+39 338 2340121
Email: info@ediltermicanoviellomarcello.it

EDILTERMICA
Di Marcello Noviello

RAPPORTO DI INTERVENTO

RAPPORTO N.	26	DEL	5/8/26
N. RICHIESTA	MAIL 28/7/26	DATA	5/8/26

DATI CLIENTE

DENOMINAZIONE	ZOOPROFILATTICO	REPARTO	PALAZZINA 10
REFERENTE	GEOM. A. NUZZOLELLO	PIANO	P. TERRA
VIA	VIA MANFREDONIA Nr. 20	RIFERIMENTO NR.	
CITTA'	FOGGIA CAP 71121	TIPO INTERVENTO:	☐ MANUTENZIONE ORDINARIA
TELEFONO	//		☒ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAIL	//		☐ MANUTENZIONE A GUASTO/SU CHIAMATA

TIPO IMPIANTO

☒ SPLIT SISTEM ☐ VENTILCONVETTORI ☐ UTA ☐ PDC/CHILLER ☐ CANALIZZATO ☐ IBRIDO

☐ CALDAIA MURALE ☐ CENTRALE TERMICA ☐ SOLARE ☐ SANIFICAZIONE AMBIENTI ☒ ALTRO IMPIANTO CASSETTA

DESCRIZIONE INTERVENTO

- EFFETTUATO LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI RILANCIO CONDENSA, POSTA NEL CONDIZIONATORE A CASSETTA PROVA DI FUNZIONAMENTO TUTTO OK'

RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 77 DEL 27/07/2026

ORE LAVORATIVE

Operaio	Ora inizio	Ora fine	Totale ore
MARCELLO NUZZOLELLO	08:45	11:30	/
ROBERTO PERILLI	08:45	11:30	/

MATERIALI UTILIZZATI

Q.ta	descrizione	Q.ta	descrizione

IL RESPONSABILE EDILTERMICA (timbro e firma)	NUMERO E TIPO DI AUTORIZZAZIONE	VISTO RESPONSABILE (timbro e firma)
EDILTERMICA di Marcello Noviello Vendita e Assistenza Caldaie - Climatizzazione Viale Giotto, 162 - 71121 FOGGIA Tel./Fax 0881 711800 - Cell. 338 2340121 Codice Fiscale NVLMCL78D04D643N Partita I.V.A. 03538300710	MAIL DEL 28/7/26	
Nome e Cognome del responsabile incaricato: MARCELLO NUZZOLELLO	DATA AUTORIZZAZIONE: 28/07/26	Nome e Cognome del responsabile: X

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali, le informazioni e i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento dei lavori a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.

EDILTERMICA
Di Marcello Noviello

RAPPORTO DI INTERVENTO

RAPPORTO N.	31	DEL	02/10/26
N. RICHIESTA	MAIL	DATA	15/09/26

DATI CLIENTE

DENOMINAZIONE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	REPARTO	PALAZZINA N.10
REFERENTE	GEOM. A. NUZZIELLO	PIANO	P. RIALZATO
VIA	VIA MONTEGARGANO Nr. 20	RIFERIMENTO NR.	
CITTA'	FOGGIA CAP 71121	TIPO INTERVENTO:	☐ MANUTENZIONE ORDINARIA
TELEFONO	/		☒ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAIL	/		☐ MANUTENZIONE A GUASTO/SU CHIAMATA

TIPO IMPIANTO: ☒ SPLIT SISTEM ☒ VENTILCONVETTORI ☐ UTA ☐ PDC/CHILLER ☐ CANALIZZATO ☐ IBRIDO
☐ CALDAIA MURALE ☐ CENTRALE TERMICA ☐ SOLARE ☐ SANIFICAZIONE AMBIENTI ☐ ALTRO IMPIANTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

EFFETTUATA LA RIPARAZIONE DI N. 8 CLIMATIZZATORI DI TIPO A CASSETTA DI MARCA RIELLO. SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI ZONA A 3 VIE DN3/4" COMPLETE DI ATTUATORE, MATERIALI DI TENUTA E FISSAGGIO. LAVAGGIO IDRAULICO TRAMITE POMPA AD ALTA CIRCOLAZIONE PER ELIMINAZIONE DI FANGHI, OSSIDI DI FERRO E CALCARE CHE COMPROMETTONO LA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO.
MESSA IN FUNZIONE, CONTROLLO TENUTA E REGOLAZIONI ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO RIPRISTINO COIBENTAZIONE DOVE NECESSARIO.

RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 099/2026 DEL 11/09/2026

ORE LAVORATIVE

Operaio	Ora Inizio	Ora fine	Totale ore
MURGIA GALILEO	08:30 15:30	12:30 18:00	6,5
MARCO NUZZIELLO	08:30 15:30	12:30 18:00	6,5
ROBERTO PERILLI	08:30 15:30	12:30 18:00	6,5
MURGIA GALILEO	08:30	12:30	4
MARCO NUZZIELLO	08:30	12:30	4
ROBERTO PERILLI	08:30	12:30	4

02/10/26 - 01/10/26

MATERIALI UTILIZZATI

Q.ta	descrizione	Q.ta	descrizione
8	VALVOLE 3 VIE SF20M1		

IL RESPONSABILE EDILTERMICA (timbro e firma)	NUMERO E TIPO DI AUTORIZZAZIONE	VISTO RESPONSABILE (timbro e firma)
EDILTERMICA di Marcello Noviello Vendita e Assistenza Caldaie - Climatizzazione Viale Giotto, 162 - 71121 FOGGIA Tel./Fax 0881 711800 - Cell. 338.2340121 P.IVA MGL 03538300710	MAIL GEOM. NUZZIELLO	
Nome e Cognome del responsabile incaricato: MURGIA GALILEO	DATA AUTORIZZAZIONE: 15/9/2026	Nome e Cognome del responsabile: GEOM. ANTONIO NUZZIELLO

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali, le informazioni e i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento dei lavori a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.