PG/AMM/001 mod. 001 rev.4

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

RICHIESTA DI:

■ *Apparecchiature o beni inventariabili* - ☐ *Materiale di consumo* - ☐ *Lavori* - ☐ *Servizi*

(barrare le caselle che interessano)

PER:

■ ***Struttura di Putignano*** ☐ ***laboratorio/l'ufficio*** _____ ☐ ***altro*** _____

CENTRO DI COSTO: A1599

BUDGET:

QUANTITÀ	OGGETTO DELLA SPESA	CODICE INTERNO	NUOVO ACQUISTO	IMPORTO IN EURO	* CODICE ATTIVITÀ	CODICE COMMESSA
	Caldaia a condensazione da 45 Kw (sostituzione caldaia ATAG mod. SHR51-S)			4.975,00 + iva	I	

* Attività indicare:
I per attività Istituzionale,
C per commerciale,
P per promiscua.

Putignano, 30/10/2026

IL DIRIGENTE RICHIEDENTE
DR.SSA ADDANTE LUCIANA

LA SPESA VIENE PROPOSTA CON PROCEDURA: B

A) **Procedura di gara**

B) **Affidamento diretto: Si allega relazione e preventivo di spesa ditta T.I.C.A. Impianti s.a.s. (terzo manutentore caldaie della S.D.P. di Putignano)**

C) **Cassa economale**

Data **UFFICIO COMPETENTE**

AUTORIZZAZIONI 03/11/26 31/10/26

A) IL DIRETTORE SANITARIO **B) IL DIRETTORE AMM.VO**

C) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO

TERMO IDRO CLIMA ENERGIA
dal 1973

Spett. le
IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Contrada San Pietro Piturno
70017 - Putignano (BA)

Mail: giuseppe.pinto@izspb.it

NOCI, 29/10/2026
OGGETTO: Relazione Tecnica

Con la presente, in seguito a manutenzione ordinaria per messa in funzione del periodo invernale che incombe ed in qualità di affidatari di incarico di terzo responsabile; siamo a comunicare:

il generatore caldaia a marchio ATAG mod. SHR51-S, si è riscontrato quanto segue:

- all'avvio dell'alimentazione elettrica il generatore va in ventilazione continua e non si avvia;
- a seguito di svariati tentativi l'elettronica si autodiagnostica l'errore E28 e anche dopo aver effettuato il reset la caldaia non si avvia al primo tentativo;

Per quanto sopra, riteniamo necessario procedere alla sostituzione scheda elettronica in quanto da manuale manifesta problematiche sul ventilatore non perfettamente congrue

N.B.: evidenziamo che stante la vetustà ed il degrado della caldaia l'intervento proposto potrebbe risultare non risolutivo.
Pertanto, potrebbero essere necessari ulteriori interventi o sostituzione di componenti per guasti e/o malfunzionamenti non rilevati in fase di diagnosi preliminare.
Per tale evenienza pertanto non ci assumiamo responsabilità.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, nonché a formulare ove richiesto relativo preventivo di spesa.

In attesa di Vs. gradito riscontro, porgiamo i ns. cordiali saluti.

T.I.C.A. IMPIANTI S.a.s.
di Dongiovanni Gianfranco & C.

T.I.C.A. IMPIANTI s.a.s.
di Dongiovanni Gianfranco & Co.
70015 NOCI (Ba) - Via Palmiro Togliatti, 35
Tel: 080 497 41 14 - Fax: 080 241 26 52
info@ticaimpianti.it

TERMO IDRO CLIMA ENERGIA
dal 1973

Spett. le
IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Contrada San Pietro Piturno
70017 - Putignano (BA)

Mail: giuseppe.pinto@izspb.it

NOCI, 30/10/2026
OGGETTO: Preventivo N.26/CA/26 IZS

A seguito di sopralluogo per la verifica del funzionamento di generatore termico a servizio della vs. struttura, confermiamo, stante la vetustà dell'apparecchio, la non disponibilità di eventuali ricambi.

Pertanto in allegato inviamo preventivo per la eventuale sostituzione del generatore termico.

Per quanto sopra, proponiamo due soluzioni:

- **marchio JODO ITALIA S.R.L.**
- **marchio BIASI S.P.A.**

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente comunicazione ed all'offerta presentata.

Nel ringraziarVi per averci interpellati ed in attesa di Vs. gradito riscontro, porgiamo i ns. cordiali saluti.

T.I.C.A. IMPIANTI S.a.s.
di Dongiovanni Gianfranco & C.

T.I.C.A. IMPIANTI S.A.S.
di Dongiovanni Gianfranco. & C.
via P. Togliatti 35 - 70015 Noci (BA)

P. IVA 07891510724

Tel. 080 4974114 – cell. 351 629 8805
mail: info@ticaimpianti.it

TERMO IDRO CLIMA ENERGIA
dal 1973

ALLEGATO 1 - Sostituzione caldaia

Riepilogo delle lavorazioni e forniture:

Smontaggio vecchia caldaia esistente e smaltimento;
Adeguamento tubazioni
FpO di Kit scarico fumi coassiale
FpO Filtro magnetico defangatore
FpO Kit rubinetteria acqua e gas
FpO Flessibili di collegamento misure varie ½" – ¾" e Raccorderia in ottone
Scarico condensa come esistente

KIT APPARECCHIATURE DI SICUREZZA INAIL

A- MARCHIO JODO ITALIA S.R.L. – mod. Jodo MIDI 60S

GENERATORE TERMICO MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO – KW 54

Per caratteristiche ved Allegata Scheda Tecnica

Corrispettivo richiesto € 4.945,00 + IV A

Alternativa

B- MARCHIO BIASI SPA – mod. MULTIPARVA 3.0 F 45

GENERATORE TERMICO MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO – KW 45

Per caratteristiche ved Allegata Scheda Tecnica

Corrispettivo richiesto € 4.975,00 + IV A

T.I.C.A. IMPIANTI S.a.s.
di Dongiovanni Gianfranco & C.

T.I.C.A. IMPIANTI S.A.S.
di Dongiovanni Gianfranco. & C.
via P. Togliatti 35 - 70015 Noci (BA)

P. IVA 07891510724

Tel. 080 4974114 – cell. 351 629 8805
mail: info@ticaimpianti.it