**S.S. TECNICO PATRIMONIALE**

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 del 04/11/2026

**OGGETTO: Procedure sotto soglia. Affidamento lavori Impiantistici ad alcuni Laboratori Sede Ente alla Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l. - Cig. BD49734455**

| | |
|---|---|
| Istruttore/Funzionario: | f.to Antonio Nuzziello |

| | |
|---|---|
| Il Dirigente: | f.to Ing. Enzo Arminio |

| | |
|---|---|
| S.S. Ragioneria e Bilancio: | L'Assistente/Funzionario |

La Presente Determinazione Dirigenziale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'IZSPB.
**Immediatamente esecutiva**.

**Servizio di Segreteria di Direzione**
f.to Assistente/Funzionario

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot. n° 10837 del 23/07/2026 il Dirigente Ingegnere della S.S. Tecnico-Patrimoniale ha richiesto un intervento per ripristino di una perdita acqua nella controsoffittatura del Laboratorio di Diossine Chimica della Sede, giusta email del 20/07/2026 del Dirigente Responsabile della S.C. Chimica;

- la Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l. affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti tecnici dei Plessi e Laboratori, con Atto n° 539/2026, a seguito di interventi di pulizia e sanificazione delle unità terminali del Laboratorio di Virologia, con rapporto di intervento del 22/07/2026 ha segnalato la rottura di una pompa di aspirazione condensa installata su una unità terminale a cassetta;

- il Dirigente responsabile del Laboratorio di Virologia ha segnalato il malfunzionamento a freddo di alcuni ventilconvettori a cassetta ubicati nella parte finale del medesimo Laboratorio;

- la Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l., interpellata dalla S.S. Tecnico-Patrimoniale e intervenuta in data 09/09/2026, segnalava con successivo rapporto di intervento la necessità della sostituzione di n° 8 valvole a tre vie ed attuatori, nonché il lavaggio e sanificazione delle condotte e relative batterie, allegando a tal proposito un preventivo di spesa per un importo di € 3.412,00, oltre iva comprensivo del costo della fornitura e della manodopera, secondo il tariffario applicato per entrambe le lavorazione impiantistiche;

-il Direttore Sanitario dell'Ente e il Direttore Amministrativo hanno autorizzato tali interventi tecnici cosi richiesti;

**DATO ATTO** che a seguito della necessità ed urgenza degli interventi, così segnalati, la S.S. Tecnico-Patrimoniale chiedeva alla citata Ditta di intervenire tempestivamente nell'esecuzione degli stessi al fine di assicurare idonee condizioni climatiche, lavorative, previa quantificazione della spesa;

-La Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l. con mail del 29/07/2026 quantificava in € 62,50, oltre iva il costo per l'intervento tecnico da eseguire nel Laboratorio di Diossine, in € 292,00 oltre iva il costo per la sostituzione della pompa per il ventilconvettore del Laboratorio di Virologia, ed in € 3.412,00 oltre iva, preventivati con ultima mail del 14/09/2026, il costo per la sostituzione di n° 8 valvole a tre vie e connessi lavori, segnalati con mail del 09/09/2026;

- gli interventi sono stati autorizzati dalla S.S. Tecnico-Patrimoniale con mail del 28/07/2026 e mail 15/09/2026;

- gli interventi sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito dalla Ditta, come da rapporti di intervento del 22/07/2026 e del 05/08/2026 e del 02/10/2026 ed annessa documentazione fotografica, verificati dalla S.S.Tecnico-Patrimoniale;

**TENUTO CONTO CHE:**

- la ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l., così come richiesto con nota prot. n° 14222 del 07/10/2026 dalla S.S. Tecnico-Patrimoniale, trasmetteva con mail del 08/10/2026 consuntivo di spesa finale per un importo pari € 3.766.50 oltre Iva, relativo alle seguenti lavorazioni:

- coibentazione di tubazione di mandata in controsoffittatura Laboratorio di Diossine Chimica;

- sostituzione di pompetta di aspirazione condensa unita terminale a cassetta Laboratorio di Virologia;

- sostituzione di n° 8 valvole a tre vie per n° 8 ventilconvettori e connessi lavori impiantistici, nonche la pulizia e sanificazione delle relative condotte e batterie per i citati ventilconvettori;

- raccolta e trasporto a rifiuto, in discarica autorizzata di materiali di risulta;

- l'importo è già stato ritenuto congruo ed in linea con il prezzario vigente;

**RITENUTO,** pertanto, disporre l'affidamento diretto dei lavori impiantistici di cui sopra alla Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo n° 36/2023 in considerazione della necessità ed urgenza degli interventi richiesti e della rilevata congruità dei prezzi offerti,

**D E T E R M I N A**

per tutto quanto riportato in premessa del presente atto e che qui s'intende integralmente trascritto:

1) Di disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lvo n° 36/2023 alla Ditta Edil Termica di M. Noviello S.r.l. dei lavori impiantistici, medio termine eseguiti, sugli impianti di climatizzazione dei Laboratori di Diossine Chimica, Laboratorio di Virologia della Sede dell'Ente, per un importo di € 3.766,50 oltre iva, come da riepilogo finale trasmesso con mail del 08/10/2026 secondo le lavorazioni, descritte in narrativa;

2) Di dare atto che la spesa di cui trattasi pari a € 4.595,13 iva inclusa sarà registrata alla voce manutenzione di immobili ed impianti, dell'area B) 4) del Conto Economico del Bilancio 2026 ;

3) Di rinviare alla S.S. Tecnico/Patrimoniale la liquidazione dell'importo di cui trattasi;

4) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

5) Di disporre la conservazione agli atti a cura del responsabile del procedimento dei documenti e degli atti tutti citati nella presente determina ma ad essa non allegati.

Insussistenza conflitto di Interessi:

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, con riferimento al/ai destinatario/i del medesimo procedimento, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), legge 190/2012 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.lgs 165/2001, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).

Protezione dei dati personali:

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall'accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679, nell'osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*