

Zimbra

francesca.saponari@izspb.it

**MANUTENZIONE CABINA IST.ZOOPROF DW302399031 A SEGUITO ISPEZIONE DEL
30-07-2026**

Da : Capodiferro Pietro (Grids IT PUB) <pietro.capodiferro@e-
distribuzione.com> gio, 30 lug 2026, 15:56

Oggetto : MANUTENZIONE CABINA IST.ZOOPROF DW302399031 A
SEGUITO ISPEZIONE DEL 30-07-2026

A : Enzo arminio <Enzo.arminio@izspb.it>, Adriana dicastrì
<Adriana.dicastrì@izspb.it>, Francesca saponari
<Francesca.saponari@izspb.it>

Cc : Drago Antonio (Grids IT PUB) <antonio.drago@e-
distribuzione.com>, Laddomada Francesco (Grids IT PUB)
<francesco.laddomada@e-distribuzione.com>, Legrottagnie
Vito (Grids IT PUB) <vito.legrottagnie@e-
distribuzione.com>

INTERNAL

Buongiorno,

Vi informiamo che nel corso di un nostro sopralluogo effettuato in data 30/07/2026, sono state rilevate anomalie all'interno della vostra cabina elettrica MT 20 kV denominata "IST.ZOOPR." Cod. DW302399031 che producono notevoli scariche elettriche compromettendo il regolare

esercizio della linea alimentatrice denominate "EAAP DW3036118" afferenti alla Cabina Primaria 150/20 kV "TARANTO SUD DW001385694".

Con la presente Le sollecitiamo i seguenti lavori da eseguire presso la cabina indicata in oggetto:

- **Pulizia e decespugliamento aree pertinenti alla cabina;**
- **Ripristino marciapiede;**
- **Ripristino circolazione d'aria;**
- **Realizzazione gradino di ingresso alla cabina**
- **Manutenzione scomparti con perdita d'isolamento in vano cliente;**
- **Rifacimento terminali**

Com'è noto le condizioni generali di fornitura dell'energia elettrica obbligano il cliente a mantenere il proprio impianto e le relative apparecchiature secondo le vigenti disposizioni

antifortunistiche di legge e le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), evitando che il loro utilizzo provochi disturbo all'esercizio della rete elettrica di E-Distribuzione.

Le chiediamo quindi di eseguire i necessari interventi di manutenzione e ristabilire le condizioni tecniche richieste dalle citate disposizioni. Le ricordiamo che, anche in forza alle norme citate, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o persone per Sue inosservanze, compreso il ns. impianto, ricade esclusivamente su di Lei.

La preavvertiamo che in assenza di un Suo intervento, provvederemo, senza ulteriore preavviso, trascorsi trenta giorni dalla ricezione della presente, al distacco della fornitura. La invitiamo infine a concordare le modalità di intervento sull'impianto con i nostri incaricati:

Sig. DRAGO Antonio n. telefonico 329 430 4459

Sig. CAPODIFERRO Pietro n. telefonico 349 308 6388

Sig. Laddomada Francesco n. telefonico 328 299 6712

Distinti saluti
